

Łęknica, 02.07.2021r.

KOMUNIKAT

dotyczący zwiększonej zawartości żelaza w wodzie uzdatnionej

Informuję, że Decyzją nr ONS.99.HK.9020.1.8.2021 z dnia 25.06.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz określił maksymalną dopuszczalną wartość dla parametru żelazo - 400µg/l.

Jednocześnie PPIS w Żarach informuje, że związki żelaza nie stanowią problemu zdrowotnego w stężeniach wywołujących problemy z akceptowalnością wody. Żelazo występujące w wodzie w stężeniach przekraczających 300 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania.

Z up. Dyrektora
mgr inż. Kinga Bukin